

LEGENDA	
ESPECIFICAÇÃO	SÍMBOLOS
CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO BC - 20BC	
CARGA D' ÁGUA - 2A - 10L	
CARGA PÓ QUÍMICO ABC - 2A-20B:C	
CARGA DE CO2	
PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BALIZAMENTO	
PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO FAROLETE	
DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA	
SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA	
HIDRANTE DUPLA	
AVISADOR SONORO TIPO SIRENE	
ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO	
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	
TUBULAÇÃO DE REDES DE HIDRANTE	
ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (liga)	
BARRA ANTIPÂNICO	

LEGENDA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA		
ESPECIFICAÇÃO	PLACA	SÍMBOLO EM PLANTA
PROIBIDO UTILIZAR ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO		P4 200/200
INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA		S1 316/158
INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA		S2 316/158
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA		S3 316/158
ESCALADA DE EMERGÊNCIA		S8 316/158
ESCALADA DE EMERGÊNCIA		S9 316/158
INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA		S12 316/158
EXTINTOR DE INCENDIO	VER DETALHE DE EXTINTOR	E5 179
HIDRANTE DE INCENDIO		E8 179
SINALIZAÇÃO DE SOLOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) 1X1m		E17 1000
INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	VER DETALHE PLACA M1	M1 1000/500
INDICAÇÃO DA LOTÇÃO MÁXIMA DO RECINTO	VER DETALHE PLACA M2	M2 1000/500
APERTAR E EMPURRAR O DISPOSITIVO DE ABERTURA DA PORTA		M3 252/126
INDICAÇÃO CONTINUADA DE ROTAS DE FUGA	VER DETALHE PLACA C1	C1


PLANTA BAIXA - SETOR 01

ESCALA: 1:125

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR)

PISOS:

TODA A EDIFICAÇÃO CLASSE I



HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
Obra/Endereço: ESCOLA MUNICIPAL GRIZELDE ROMING FISCHBORN Avenida Primo Tacca, esq. Rua Olavo Bilac, esq. Rua Cerejeira, P/ da quadra 24 Medianeira - PR.		
ÁREA:	2.515,73m²	Ocupação: E1 (ESCOLA EM GERAL)
Prancha:	Conteúdo da Prancha: PLANTA BAIXA SETOR 01	
03/06		
Proprietário:	MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - CNPJ: 76.206.481/0001-58	
Escala:	Responsável Técnico:	Data: SETEMBRO/2022
INDICADA	VINICIUS A. BUSSOLA - CREA PR 138.766/D	