



## Ebara Bombas América do Sul Ltda., FILIAL - I

### Bomba Centrífuga

MODELO  
**GS 40-315**

Rotor 315 mm		Numero de estágios 1		Sucção 65mm	Recalque 40mm	RPM <b>1.750</b>
Ponto de trabalho		Ponto de trabalho 2				
Q 18	Hm 50	Q 27	Hm 48,9	Peso Especifico 1,00 kg/dm³	Vedação Gaxeta	Válido para água limpa a 20°C
Ne 7,8	% 42,6	Ne 9,3	% 52,6	Viscosidade 1 cSt	Conexões ANSI B16.1	
Motor 10 CV	IP55W IR2				-	Data 16/09/2022

#### Testes e Aceitação conforme Norma ISO 9906:1999 Anexo A

