


IMPLANTAÇÃO

ESCALA: 1:200



PLANTA DE SETORES
sem escala



LOCALIZAÇÃO
sem escala

NOTA:
Artigo 21 – Para fins de aplicação deste Código, no cálculo da área a ser protegida com as medidas de segurança contra incêndio, não serão computados:
IV - as coberturas de bombas de combustível, praças de pedágio, terminais de passageiros e de **quadras poliesportivas** desde que não sejam utilizadas para outros fins **e sejam abertas lateralmente**;
VI - piscinas, banheiros, vestiários e semelhantes, no tocante a sistemas hidráulicos, alarme de incêndio e compartimentação;

| QUADRO DE ÁREAS | |
|--|------------|
| Área computável | 1732,64M² |
| Área não computável <small>Quadra poliesportiva, banheiros e vestiários</small> | 714,64M² |
| Central GLP | 1,36M² |
| Área de Risco | 1.734,00M² |

| HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP | | |
|--|--|-------------------|
| Data | Discriminação da atualização/substituição | Nº do PSCIP |
| Obra/Endereço: ESCOLA MUNICIPAL GRIZELDE ROMING FISCHBORN Avenida Primo Tacca, esq. Rua Olavo Bilac, esq. Rua Cerejeira, P/ da quadra 24 Medianeira - PR. | | |
| ÁREA: 2.515,73m² | Ocupação: E1 (ESCOLA EM GERAL) | PARA USO DO CBMPR |
| Prancha: 02 / 06 | Conteúdo da Prancha: IMPLANTAÇÃO LOCALIZAÇÃO PLANTA DE SETORES | |
| Proprietário: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA - CNPJ: 76.206.481/0001-58 | | |
| Escala: INDICADA | Responsável Técnico: VINÍCIUS A. BUSSOLA - CREA PR 138.766/D | |
| | Data: SETEMBRO/2022 | |